

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO SENAC/RN

Concorrência nº 002/2016

Processo nº 100/2016

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, objetivando a reforma do Hotel Escola Senac Barreira Roxa em Natal/RN, conforme descrito no aviso de licitação, em terreno situado na Avenida Senador Dinarte Mariz, 4020, Via Costeira, Parque das Dunas, Natal/RN, com área de reforma da edificação de 6.853,62m², área de lazer de 900m² e 10.878,88m² de recuperação de pavimentação das áreas externas.

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – XXXV

Informamos que a Comissão recebeu pedidos de esclarecimentos referente a Concorrência 002/2016. Segue teor do questionamento e resposta dada pela Comissão:

ESCLARECIMENTO Nº 35:

“A Planilha Orçamentária apresenta em seu item 45.01- BOILER GERADOR DE AGUA QUENTE GAQ-HP-4000, GÁS NATURAL, 100.000 kcal / h - FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO. Perguntamos: Qual a capacidade deste equipamento?”. (sic).

RESPOSTA: O equipamento deverá ser fornecido com a capacidade descrita abaixo:

Construção do depósito:		Horizontal
Volume do Depósito:	litros:	4.000
Pressão de projeto do depósito:	kgf / cm ²	4,0
Pressão de Teste do depósito:	kgf / cm ²	6,0
Temperatura de saída da água:	°C:	60,0
Temperatura de retorno da água:	°C:	30,0
Diferencial de temperatura:	°C:	30,0
Vazão de água (com ΔT de 10 °C):	litros / hora:	3.333
Potência Térmica do Trocador:	kcal / h:	100.000
Rendimento térmico relativo combustível:	%:	90 + / - 2
Capacidade térmica do queimador:	kcal / h:	112.000
COMBUSTÍVEL:		GÁS NATURAL
PCI do Combustível:	kcal / m ³ :	8.600
Máximo consumo de Combustível:	M ³ /H:	13,0

Encaminhamos a todos os que solicitaram o Edital e disponibilizamos no site, levando em consideração que pode ser objeto de dúvida de outros interessados.

Como não foi registrada nenhuma alteração no objeto, fica mantida a data da abertura desta licitação.

Natal, 07 de outubro de 2016.

Vivianne Cunha Monteiro Dias

Comissão Especial de Licitação do Senac/RN