

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO SENAC/RN

Concorrência nº 002/2016

Processo nº 100/2016

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, objetivando a reforma do Hotel Escola Senac Barreira Roxa em Natal/RN, conforme descrito no aviso de licitação, em terreno situado na Avenida Senador Dinarte Mariz, 4020, Via Costeira, Parque das Dunas, Natal/RN, com área de reforma da edificação de 6.853,62m², área de lazer de 900m² e 10.878,88m² de recuperação de pavimentação das áreas externas.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de esclarecimento suscitado à Comissão de Licitação, tempestivamente, questionando:

ESCLARECIMENTO Nº 06:

Discrepância entre planilha e projeto nos itens do AR CONDICIONADO, com relação a quantidades e itens que não constam na planilha, conforme tabela abaixo:

43	AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO		
	HOTEL		
43.01	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPK1.0FSNSM2 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	10,00
43.02	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPK1.5FSNSM2 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	28,00
43.03	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPK2.0FSNSM2 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	38,00
43.04	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPK2.5FSNSM2 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	6,00
43.05	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPK3.0FSNSM2 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	13,00
43.06	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPC3.0FSNB1 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	2,00
43.07	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RC12.0FSNB - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	5,00
43.08	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RC12.5FSNB - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	3,00
43.09	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RC13.0FSNB - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	3,00
43.10	UNIDADE CONDENSADORA MODELO RAS12FSNB - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00
43.11	UNIDADE CONDENSADORA MODELO RAS16FSNB - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	2,00
43.12	UNIDADE CONDENSADORA MODELO RAS18FSNB - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	3,00
43.13	UNIDADE CONDENSADORA MODELO RAS20FSNB - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	4,00

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
 Departamento Regional do Rio Grande do Norte
 Rua São Tomé, 444. Cidade Alta, Natal-RN. CEP 59025-030
 Tel.: (84) 4005-1010 | Fax.: (84) 4005.1001 | www.rn.senac.br

43.14	UNIDADE CONDENSADORA MODELO RAS28FSNB1 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00
43.15	VENTILADOR TIPO GABINETE MODELO GD 241, 1800m3/h, 30mmca, 1.0HP, 380V-3F.	UN	1,00
43.16	VENTILADOR TIPO GABINETE MODELO GD 508, 14200m3/h, 30mmca, 3.0HP, 380V-3F.	UN	1,00
43.17	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) PARA EQUIPAMENTOS E102SNB	UN	58,00
43.18	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) PARA EQUIPAMENTOS E162SNB	UN	24,00
43.19	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) PARA EQUIPAMENTOS E242SNB	UN	17,00
43.20	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) PARA EQUIPAMENTOS E302SNB	UN	3,00
43.21	MODULO CONTROLE CENTRAL CSNETWEB : EQUIPAMENTOS CSNETWEB	UN	1,00
43.22	CONTROLE REMOTO SEM FIO. EQUIPAMENTOS: PCLH3A	UN	95,00
43.23	EXAUSTOR CENTRÍFUGO TIPO "LIMIT LOAD" DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, FAB. BERLINER-LUFT MODELO GTS-800, 19.970m3/h E 40mmca.	UN	1,00
ANEXO			
43.24	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPK1.0FSNSM2 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	2,00
43.25	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPK1.5FSNSM2 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	2,00
43.26	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPK2.0FSNSM2 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	13,00
43.27	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPK2.5FSNSM2 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	4,00
43.28	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPK4.0FSNSM2 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00
43.29	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPC3.0FSNB1 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	3,00
43.30	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPC4.0FSNB1 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	20,00
43.31	UNIDADE CONDENSADORA MODELO RAS24FSNB1 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00
43.32	UNIDADE CONDENSADORA MODELO RAS28FSNB1 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	2,00
43.33	UNIDADE CONDENSADORA MODELO RAS32FSNB1 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00
43.34	VENTILADOR TIPO GABINETE MODELO GD 241, 1700m3/h, 30mmca, 1.0HP, 380V-3F.	UN	1,00
43.35	VENTILADOR TIPO GABINETE MODELO GD 508, 5500m3/h, 30mmca, 3.0HP, 380V-3F.	UN	1,00
43.36	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) PARA EQUIPAMENTOS E102SNB	UN	17,00
43.37	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) PARA EQUIPAMENTOS E162SNB	UN	31,00
43.38	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) PARA EQUIPAMENTOS E242SNB	UN	8,00
43.39	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) PARA EQUIPAMENTOS E302SNB	UN	4,00
43.40	EXAUSTOR CENTRÍFUGO TIPO "LIMIT LOAD" DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, FAB. BERLINER-LUFT MODELO GTS-800, 15.000m3/h	UN	1,00

	E 40mmca.		
43.41	SERVIÇO DE START UP	UN	1,00

Conforme referido edital, de acordo com o subitem "24.6.4", do item "24": "Discrepância entre as quantidades de serviços constantes no Edital e aqueles da planilha orçamentária do Proponente, prevalecerão as quantidades de serviços constantes no Edital.

Outro ponto importante é que no momento que incluo elou retiro outros serviços e/ ou equipamentos, o valor do objeto com preço global máximo a ser pago conforme subitem "7.1 do item "7" que é de R\$ 15.086.184,17 (quinze milhões e oitenta e seis mil, cento e oitenta e quatro reais e dezessete centavos) é automaticamente alterado. (sic)

RESPOSTA: Em atendimento a solicitação de esclarecimento da interessada e considerando o disposto no item 13.2.2 que estabelece: "Em caso de divergência entre a especificação e os desenhos do projeto, deverá ser consultada a administração do Senac, que encaminhará a mesma ao autor do projeto", a Comissão de Licitação submeteu o processo a Área Técnica.

Após análise da solicitação de esclarecimento, foi identificado um equívoco no que concerne ao item "Ar Condicionado e Exaustão" (Equipamentos) da Planilha Orçamentária. Nesse conspecto, em face do questionamento, indispensável a alteração da Planilha Orçamentária, item 43, ainda que, conforme estabelecido na alínea "d" do subitem 14.1.2.3, o Proponente deverá preparar sua proposta não só considerando os quantitativos consignados na Planilha, mas levando em conta, também, os projetos de mais documentos fornecidos pela Administração.

Assim sendo, para elaboração da proposta, as Proponentes deverão considerar os seguintes equipamentos, unidades e quantitativos no item "Ar Condicionado e Exaustão" (Equipamentos) da Planilha Orçamentária:

43	AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO			
	HOTEL			
Item	Descrição	Un.	Quant.	
43.01	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPK1.0FSNSM2 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	10,00	
43.02	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPK1.5FSNSM2 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	34,00	
43.03	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPK2.0FSNSM2 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	33,00	
43.04	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPK2.5FSNSM2 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	6,00	
43.05	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPK3.0FSNSM2 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	13,00	

43.06	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPC3.0FSNB I - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	2,00
43.07	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RCI2.0FSNB - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	5,00
43.08	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RCI2.5FSNB - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	3,00
43.09	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RCI3.0FSNB - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	3,00
43.10	UNIDADE CONDENSADORA MODELO RAS12FSNB - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00
43.11	UNIDADE CONDENSADORA MODELO RAS16FSNB - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	2,00
43.12	UNIDADE CONDENSADORA MODELO RAS18FSNB - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	3,00
43.13	UNIDADE CONDENSADORA MODELO RAS20FSNB - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	5,00
43.14	UNIDADE CONDENSADORA MODELO RAS26FSNB - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00
43.15	VENTILADOR TIPO GABINETE MODELO GD 241, 1880m3/h, 30mmca, 1.0HP, 380V-3F.	UN	1,00
43.16	VENTILADOR TIPO GABINETE MODELO GD 508, 241 1800m3/h, 30mmca, 3.0HP, 380V-3F.	UN	1,00
43.17	VENTILADOR TIPO GABINETE MODELO GDC 270,2880 1800m3/h, 30mmca, 1,5CV.	UN	1,00
43.18	VENTILADOR TIPO GABINETE MODELO GDC 508 508,14280 1800m3/h, 30mmca, 3CV.	UN	2,00
43.19	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) PARA EQUIPAMENTOS EI02SNB	UN	65,00
43.20	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) PARA EQUIPAMENTOS EI62SNB	UN	20,00
43.21	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) PARA EQUIPAMENTOS E242SNBI	UN	11,00
43.22	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) PARA EQUIPAMENTOS E302SNB	UN	1,00
43.23	MODULO CONTROLE CENTRAL CSNETWEB : EQUIPAMENTOS CSNETWEB	UN	1,00
43.24	CONTROLE REMOTO SEM FIO. EQUIPAMENTOS: PCLH3A	UN	95,00
43.25	EXAUSTOR DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, BSC 241 152 FAB. BERLINER-LUFT MODELO GTS-800, 1800m3/h 0,5CV	UN	1,00
43.26	EXAUSTOR DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, BSC FAB. BERLINER-LUFT MODELO GTS-800, 1000m3/h 0,5CV	UN	1,00
ANEXO			
43.27	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPK2.0FSNSM2 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	10,00
43.28	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPK2.5FSNSM2 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	7,00
43.29	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPK3.0FSNSM2 - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00
43.30	UNIDADE EVAPORADORA MODELO RPC4.0FSNB I - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	13,00
43.31	UNIDADE CONDENSADORA MODELO RAS28FSNB I - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00
43.32	UNIDADE CONDENSADORA MODELO RAS30FSNB I - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00
43.33	UNIDADE CONDENSADORA MODELO RAS34FSNB I - FAB. HITACHI, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00

43.34	CAIXA VENTILADORA MODELO GDC 321	UN	1,00
43.35	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) PARA EQUIPAMENTOS E102SNB	UN	14,00
43.36	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) PARA EQUIPAMENTOS E162SNB	UN	7,00
43.37	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) PARA EQUIPAMENTOS E242SNB	UN	5,00
43.38	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) PARA EQUIPAMENTOS E302SNB	UN	3,00
43.39	EXAUSTOR CENTRÍFUGO TIPO "LIMIT LOAD" DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, FAB. BERLINER-LUFT MODELO CTS-800, 15.000m ³ /h E 40mmca.	UN	1,00
43.40	SERVIÇO DE START UP	UN	1,00

Levando em conta a alteração apresentada quanto ao item, por conseguinte, alterado está o valor máximo da licitação, passando dos atuais R\$ 15.086.184,17 (quinze milhões oitenta e seis mil cento e oitenta e quatro reais e dezessete centavos) para **R\$ 15.009.537,69 (quinze milhões nove mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e nove reais)**.

Frisamos que o subitem 24.6.4 refere-se a possíveis discrepâncias quando da avaliação, o julgamento e a classificação das propostas de preços realizado pela Comissão de Licitação.

Ante a alteração relativa ao item "Ar Condicionado e Exaustão" na Planilha Orçamentária, a Comissão Especial de Licitação concederá um prazo de 5 (dias) às Proponentes para adequação da planilha relativa aos equipamentos, item 43, nas respectivas Propostas de Preço, considerando, inclusive, que o preço máximo da licitação é de **R\$ 15.009.537,69 (quinze milhões nove mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e nove reais)**.

Fica a sessão de recebimento dos envelopes contendo documentos para habilitação e para proposta comercial, seguido da abertura dos envelopes referentes à habilitação reaprazada para às 9h (nove horas) do dia 21/06/2016, na Administração Regional do Senac/RN, situada na Rua São Tomé, nº 444, Centro, Natal/RN, CEP 59025-030, Sala 405-A.

Encaminhamos a todos os que solicitaram o Edital e disponibilizamos no site, levando em consideração que pode ser objeto de dúvida de outros interessados.

Natal, 15 de junho de 2016.



Vivianne Cunha Monteiro Dias
Comissão Especial de Licitação do Senac/RN

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Rio Grande do Norte
Rua São Tomé, 444. Cidade Alta, Natal-RN. CEP 59025-030
Tel.: (84) 4005-1010 | Fax.: (84) 4005.1001 | www.rn.senac.br