

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SENAC-AR/RN

Pregão Eletrônico nº 005/2025

Processo nº 852/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de muro de alvenaria, a ser executado no terreno das futuras instalações da unidade operativa conjunta do Sesc e Senac no bairro de Cidade Verde, município de Parnamirim/RN.

RESPOSTA(S) AO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO 01

Informamos que a Comissão de Licitação recebeu pedido(s) de esclarecimento(s) sobre o Instrumento Convocatório. Segue teor do(s) questionamento(s) e sua(s) respectiva(s) resposta(s):

ESCLARECIMENTO 01:

"Ao analisar o edital que tem com objeto a Construção do Muro de Alvenaria do Cidade Verde constatamos que as informações contidas no mesmo são insuficientes para formalizar uma proposta já que não tem um projeto estrutural detalhado.

Você tem como encaminhar o projeto em CAD."

Resposta:

Informamos que, por se tratar de uma obra de baixa complexidade, a execução do muro na área de Cidade Verde não contou com a elaboração de projeto estrutural nem com desenhos técnicos em CAD.

Destacamos que as informações constantes no Termo de Referência são suficientes para orientar adequadamente a execução da obra.

Reforçamos, ainda, a necessidade de observância rigorosa das diretrizes estabelecidas no item 03 do Termo de Referência, as quais são indispensáveis para o correto cumprimento do objeto contratado.

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS.

3.1 Construção de um muro com 245 metros de comprimento e 2,25 metros de altura, perfazendo um total de 551,25 m² (quinhentos e cinquenta e um metros e vinte e cinco centímetros quadrados), conforme anexo 1.

3.2 A construção deve obedecer às seguintes características, dimensões, processos e etapas:

3.2.1 Muro em alvenaria de bloco de cimento, com espessura mínima de 9 cm (nove centímetros), com alvenaria de pedra mínima de 0,35 x 0,60m, colunas de concreto armado, fck = 15,0Mpa a cada 3,00m;

3.2.1.1 Alvenaria de pedra e argamassada com cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m, incluso escavação e aterro;

3.2.1.2 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento;

3.2.1.3 Utilização de concreto fck=15mpa;

3.2.1.4 Emprego de aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações;

3.2.1.5 Alvenaria de bloco de concreto de 9x19x39 cm para vedação, com argamassa traço 1:6 (cimento/areia) + aditivo plastificante, e junta de 1,0 cm.

3.3 Os serviços objeto da contratação serão prestados no imóvel no município de Parnamirim/RN, situado na avenida Airton Senna, s/n, Cidade Verde. O terreno está localizado nas proximidades do Colégio Salesiano e Shopping Cidade Verde.

Por fim, a Comissão considera que não houveram alterações substanciais no campo das exigências do Edital, não dando razão à modificação do cronograma do certame, ficando inalterado a data de abertura da licitação para o dia **09/04/2025, às 9h.**

Natal, RN, 07 de abril de 2025.

Polyana Medeiros de Sousa Azevedo

Membro da Comissão de Licitação do Senac-AR/RN