

DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS

Modalidade: **Concorrência** Número: **017/2019**

Processo Administrativo nº 493/2019

Tipo: Menor preço

Execução: Empreitada por preço global

Critério de julgamento: Menor preço global

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecer e executar a ampliação do sistema de exaustão das 02 (duas) cozinhas pedagógicas do Centro de Educação Profissional Barreira Roxa, composto por coifas, dutos, exaustores e demais acessórios, incluindo montagem e assistência técnica, a ser executado de acordo com o projeto de engenharia, memorial descritivo e suas respectivas especificações técnicas..

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com os autos do **Processo nº 493/2019** apresentado, baseado na Resolução SENAC Nº 958/2012, Capítulo II, artigo 4º, Incisos V e VI, após análise, ratifico o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação e decido **HOMOLOGAR** o resultado da **Concorrência nº 017/2019** e todos os seus atos e, ainda, **ADJUDICO** o objeto da presente licitação à licitante vencedora, autorizando a convocação desta para assinatura do Contrato, em conformidade com o disposto no Edital e nos seus anexos, nos valores ofertados pela respectiva licitante, consignados como se segue :

Licitante vencedora: ARPLAN SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA

CNPJ/MF: 09.005.284/0001-83

LOTE ÚNICO

ITEM	QUANTIDADE	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
1	12	Und	COIFAS Coifas tipo caixote, em aço inox 304, construção sob desenho com ventilador interno e corrente de ar induzida, filtros inerciais tipo labirinto, iluminação e botoeira de acionamento externa, 50 w, 220v, 1f, 60 hz, peso aprox. 80 kg. Obs.: - a serem fabricados e instalados conforme projeto e respectivas especificações.	R\$ 13.049,54	R\$ 156.594,48	R\$ 8.653,90	R\$ 103.846,80	33,68
2	6	Und	EXAUSTORES CENTRÍFUGOS Caixas de ventilação sem filtros em gabinete com estrutura em perfis de alumínio, fechamento através de painéis removíveis em chapa galvanizada, com ventilador centrífugo, rotor limit load, vazão 5.820 m³/h x 55 mmca fabr. otam, mod. gvl 355, 1882 rpm, motor 3,0 cv, IV polos, 380v, 3f, n, t, 60 hz, peso aprox. 100kg , acompanhados de seus respectivos quadros de comando. Obs.: - a serem fabricados e instalados conforme projeto e respectivas especificações.	R\$ 8.534,95	R\$ 51.209,70	R\$ 6.862,00	R\$ 41.172,00	19,60
3	70	Und	DUTOS DE EXAUSTÃO Dutos de exaustão de gordura em aço inox 304, conforme nbr 14518, com fechamento longitudinal por solda e união dos trechos por cantoneiras de aço inox, junta incombustível, com parafusos, porcas e arruelas também em aço inox. (vide projeto) Obs.: - a serem fabricados e instalados conforme projeto e respectivas especificações.	R\$ 1.515,35	R\$ 106.074,50	R\$ 1.871,16	R\$ 130.981,20	-23,48
VALOR TOTAL R\$				R\$ 313.878,68		R\$ 276.000,00		
ECONOMIA TOTAL DOS ITENS:				ÍNDICE TOTAL DE ECONOMIA (%):			12,07	

RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO

VALORES DE REFERÊNCIA		ECONOMIA	
VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE:	R\$ 313.878,68	Em reais	R\$ 37.878,68
VALOR APÓS ADJUDICAÇÃO:	R\$ 276.000,00	Em percentual:	12,07

Natal/RN, 06 de dezembro de 2019.



Marcelo Fernandes de Queiroz
Presidente do Conselho Regional do Senac/RN